

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 1 of 19



索引:

/en

	页
索引	2.
更新的文档	2.
修订列表	2.
敬生 言口	2.
商标	2.
连接方案	3.
电源	5.
现场总线	6.
设备网络	7.
特点	8.
配置	8.
使用合成器SW67440	8.
新项目/开放项目	9
集合通信	9
现场总线网络	10
更新设备	11
机械尺寸	12
订单代码	16
配件	18
保修和技术支持	19
退货政策	19
产品和相关文件	19

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 2 of 19

更新文档:

亲爱的客户,我们感谢您的关注,并提醒您需要检查以下文件是否正确:

- ▶ 己更新
- ▶ 与您拥有的产品相关

要获取最新更新的文档,请注意此文档每页右上角的"文档代码"。

使用此"文档代码"进入网页并在页面上搜索相应的代码。单击适当的"文档代码"并下载更新。

要获取您所拥有产品的更新文档,请注意"文档代码"(产品标签上缩写为"Doc.Code"),并 从我们的网站下载更新的文档

修订列表:

修订 1	日期 19/09/2011	著者 佛罗里达 州	章 全部的	描述 首次发布版本

警告:

ADFweb.com保留更改本手册中有关我们产品的信息的权利, 恕不另行通知。 ADFweb.com不对本手册可能包含的任何错误负责。

商标:

本文件中提到的所有商标均属于其各自的所有者。

Web Industrial E

Industrial Electronic Devices

连接方案**:**

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 3 of 19



图1-1: HD67440-E4x-xx的连接方案

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 4 of 19



图1-2: HD67440-E7x-xx的连接方案



电源:

这些设备可以在各种张力之间供电。有关详细信息,请参阅下面的两个表。

	真空断路器~~~		虚拟数据中心	
	最低流 速	∨ 最大 值	最低流速	- √ 最大 值
HD67440 Exx xx	<mark>8</mark> 伏	26 伏	10 伏	40 伏

24V DC时的消耗:

装置	W/VA
HD67440 Exx xx	4.





注意:也可以使用负张力。在这种情况下,极性必须反转。

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 5 of 19





现场总线:

HD670440-E4x-xx设备中PROFIBUS的连接必须使用D-SUB-9阳连接器。板的D-SUB-9母连接器的引脚位于页面右侧。

HD670440-E7x-xxx设备中的RS485连接必须使用AMP SuperSeal 1.5公接头。板的母连接器引脚位于页面右侧。

以下是电缆的一些代码:

→ Belden: p/n 3079A-22AWG实心裸铜导线+箔屏蔽+编织屏蔽;

Connector2: -PROFIBUS port 9 (D-SUB9-Female) 2 ~ PIN3 = wire Am 80 PIN5 = Shield (to Isolated Ground) PIN8 = wire B 5 S Connector2: ShI B A **PROFIBUS** port A = wire AB = wire BShI = Shield (to Isolated Ground)

Mini-Fit®连接器的链接: http://www.molex.com/molex/products/group?key=minifit_products&channel=productsSup erSeal 1.5连接器的链接: http://www.te.com/catalog/cinf/en/c/10876/956

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 6 of 19



设备网:

HD670440-E4x-xx设备中的DeviceNet连接必须使用3路MiniFit母接头。板的公MiniFit连接器的引脚位于页面右侧。

HD670440-E7x-xx设备中的DeviceNet连接必须使用AMP SuperSeal 1.5公接头。板的母连接器引脚位于页面右侧。

DeviceNet线路的终端,带有120Ω HD67440 Exx xx中的电阻器由设备内部制成;当执行命令时。如 果设备已终止DeviceNet,则代码如下: HD67440 Exx Yx;否则是另一个: HD67440 Exx Nx。

电缆特性:

直流参数:	阻抗	70欧姆/米
交流参数:	阻抗	120欧姆/米
	延迟	5纳秒/米
K	波特率[bps]	最大长度[m]
	125千	500
	250千	250

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 7 of 19





User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 8 of 19

特点:

"DeviceNet从/到PROFIBUS主"网关具有以下特征:网络DeviceNet和PROFIBUS之间的双向信息;

- ≱ 带有四个固定凸耳的金属外壳;
- ✤ DeviceNet-电源、DeviceNet-PROFIBUS和PROFIBUS-电源之间的三重隔离;清漆和可选树脂;
- ✤ 温度范围-40°C至105°C。



_____ HD67440-E7x-xx配备10 cm电缆长度。

配置:

"从/到PROFIBUS主设备的DeviceNet从设备"网关允许DeviceNet网络与PROFIBUS网络通信。您需要在电脑上安装Compostor SW67440软件才

能执行以下操作:

- ✤ 定义两条总线的参数;危及PROFIBUS网
- ▶ 络;更新设备。
- ÷

使用合成器SW67440:

要配置"从/到PROFIBUS主设备的DeviceNet从设备"网关,请使用与Windows 一起运行的可用软件SW67440。它可在网站上下载,本文档对其操作进行了描述。(*本手册参考了我们网站上最新版本的软件)*。该软件适用于MSWindows (MS 2000、XP、Vista、Seven)。启动SW67440时,出现右侧窗口(图2)。

图2:SW67440的主窗口



Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 9 of 19

Industrial Electronic Devices

新建项目/打开项目:

"新建项目"按钮创建包含整个设备配置的文件夹。还可以导入和导出设备配置:

- ▼ 要克隆可编程"DeviceNet从/到PROFIBUS主"网关的配置,以便以相同的方式配置另一个设备,需要维护文件夹及其所有内容;
- ◆ 要克隆项目以获得不同版本的项目,只需使用其他名称复制项目文件夹并使用"打开项目"按钮打开新文件夹即可。

创建新项目或打开现有项目时,可以访问软件的各种配置部分:"设置通信";

≱ "PROFIBUS网络"。

设置通信:

本节定义了两条总线(DeviceNet和PROFIBUS)的基本通信参数。

按下SW67440主窗口中的"设置通信"按钮(图2),出现"设置通信(Set Communication)"窗口(图3)。窗口分为两部分,一部分用于PROFIBUS,另一部分用于DeviceNet线路。

"PROFIBUS"字段的含义是:

- ✤ 在字段"ID Dev."中定义PROFIBUS侧的地址;
- ★ 在"波特率"字段中,定义了PROFIBUS侧的波特率。

"DeviceNet"字段的平均值为:

- ◆ 在字段"ID Dev."中定义了DeviceNet侧的地址;
- ✤ 在"波特率"字段中,定义了DeviceNet侧的波特率;
- ✤ 在字段"N Byte In"中, 定义了从DeviceNet到网关的字节数(最多可以使用455字节);
- ✤ 在字段"N Byte OUT"中,定义了从网关到DeviceNet的字节数(最多可以使用455字节)。

Baud rate Auto Baudrate	
DeviceNet	
ID Dev. 63	
Baud rate 500K	
N Byte IN	
N Byte OUT 455	





PROFIBUS网络:

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 10 of 19

通过按下SW67440主窗口

中的"PROFIBUS网络"按钮(图2),将显示窗口"PROFIBUS network"(图4)

在本节中,您可以添加/修改/删除PROFIBUS从设备的GSD文件。当您选择从属设备时,窗口"PROFIBUS设备"(图5)出现:

• 在"ID从PROFIBUS"部分中,必须写入从设备的PROFIBUS地址。

• 在"可用模块"一节中,您可以为该从属设备选择所有模块,要添加模块,您可以选择它并单击"指针"或双击模块。

🔁 PROFIBUS Network	III 图4:"PROFIBUS 网络"窗口
HD67568 PROFIBUS MASTER Add Slave PROFIBUS EL6731-0010 - ID : 2 Modify Slave PROFIB Vendor Name : EL6731-0010 Vendor Name : BECKHOFF Ident Number : 0x095F Number Input : 2 Number Output : 2	s a la l
	PROFIBUS Device
	ID Slave PROFIBUS 2
	Module Selection
	Model Name = EL6731-0010 Vendor Name = BECKHOFF Ident Number = 0x095F
	Select Modules Available modules
	Slot Name Input Output IAdd OAdd Name Input Output
	1 1 WORD Slave-Out/Master-In 2 0 1 BYTE Slave-Out/Master-In 1 0
	2 1 WORD Slave-In/Master-Out 0 2
	2 WORD Slave 0-Windster In 4 0
	5 WORD Slave-Out/Master In 10 0
	6 WORD Slave-Out/Master-In 12 0
	7 WORD Slave-Out/Master-In 14 0
	8 WORD Slave-Out/Master-In 16 0
	Maximum Value: I/O in use: Configuration Data
	Max Input 244 Input 2 Max Output 244 Output 2 Max Output 244 Output 2 Max Data 488 Max Modules 244
图5: "PROFIBUS设备"窗口	✓ OK X Cancel



更新设备:

按下SW67440主窗口中的"通过CAN更新"按钮(图2),右侧窗口出现(图6)。

要更新设备,您需要编程器"AC67400-CAN接口配置设备"。

要加载参数或更新网关中的固件,请遵循以下说明:

- ◆ 通过USB端口将"AC67400"编程器连接到PC,并将"AC67200"的CAN端口连接到HD67440 Exx xx的 DeviceNet端口;
- → 选择连接"AC67400"的"COM端口"(设备的USB端口类似于COM端口);
- ★ 如果已知CAN的波特率,请在"选择CAN的波特率"字段中选择它,否则必须选择"搜索波特率";
- ✤ 按下"下一步"按钮;
- ✤ 选择要执行的操作。您只能选择"固件"、"项目"或两者;
- ✤ 按下"执行更新固件"按钮开始上传;
- ✤ 当所有操作"正常"时, 设备上的 配置/固件将正确更新,并且可以断开"AC67400"编程器。

人 注:

安装新版本的软件时,最好是第一次在HD67440 Exx xx设备中更新固件。

图6: "更新设备"窗口

▲ <u>警告</u>:

如果在需要帮助之前尝试进行更新时出现图7,请尝试以下操作

点数:

- ✤ 检查选择的串行COM端口是否正确;
- ★ 检查CAN电缆是否连接在"AC67400"和设备之间;尝试重复更新操作;
- ▶ 尝试使用另一台电脑;
- ✤ 尝试重新启动电脑。
- ÷.

图7:"保护"窗口

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 11 of 19

Update Firmware from Serial (RS232)	×
Update the HD67411 by the CAN Bus Select the COM port of USB to CAN Converter COM3 Select the BaudRate of CAN Search Baudrate	
Cancel Next	
Update Firmware from Serial (RS232) Update Device Options Ø Firmware Ø Read Firmware when finish Ø Project Ø Read Project when finish Execute update firmware	
SW67411 CAN Update	×
INIT : Waiting FIRMWARE : Waiting	Ver. 1.000
PROJECT : Waiting	
PROJECT : PROTECTION	

机械尺寸:

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 12 of 19



User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 13 of 19



User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 14 of 19



User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 15 of 19

订购信息**:**

订购零件号由以下内容的有效组合构成:

User Manual DeviceNet S from/to PROFIBUS M

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 16 of 19

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 17 of 19

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 18 of 19

配件:

订单代码:用于配置设备的AC67400 - CAN 接口

Industrial Electronic Devices

Document code: MN67440_ENG Revision 1.000 Page 19 of 19

保修和技术支持:

有关ADFweb.com SRL产品的快速简便技术支持,请访问<u>www.ADFweb.com</u>咨询我们的互联网支持。否则,请通过以下地址与我们联系 support@adfweb.com

退货政策:

如果在使用您的产品时遇到任何问题,您希望更换或维修,请执行以下操作:

1) 从我们的互联网支持处获取产品退货编号(PRN)。与请求一起,您需要提供有关问题的详细信息。

2) 将产品发送到PRN提供的地址,并预付运费(不接受向我们收取的运费)。

如果产品在十二个月的保修期内,将在三周内进行维修或更换并返还。如果产品不再在保修期内,您将收到维修估价。

产品和相关文件: